

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ №77 «Бусинка»
А.Н. Брызгалова
«18» августа 2022 г.

Подписано электронной подписью

Сертификат:
0EDF6AFDA3B3A82BB43CA1BBCA43B932DCE0531D
Владелец:
Брызгалова Анна Николаевна
Действителен: 08.09.2021 с по 08.12.2022

План мероприятий
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
от 18.08.2022 года № 105 (ул. Московская 32б)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечание
1	Группа «Солнышко»- на стенах и потолках следы течи, в санузле трещины на стенах. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
2	Группа «Звездочка» - дефект линолеума на полу в игровой. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»

3	Группа «Зайка» - на стенах приклеены бумажные обои, не обеспечивающие возможность проведения влажной уборки моющими и дез.растворами. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
4	Группа «Сказка»- трещины на стене в санузле. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
5	Группа «Лесовичок»- в умывальной зоне имеются трещины на стенах, в санузле имеются трещины на стенах, дефект дверной перегородками между унитазами, на стене сколы керамической плитки. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
6	В групповых ячейках установлены трёхъярусные выкатные кровати, раскладушки с жестким ложем, без условий самостоятельного захода на них. В групповых ячейках установлена детская мебель с дефектами покрытий в виде трещин и потертостей на стульях, столах, что не соответствует требованиям п. 2.4.3, 2.4.8, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
7	В умывальных зонах гр. «Солнышко», «Звездочка», «Сказка», «Ромашка» нет раковины для мытья рук персонала, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС», заключить договор на приобретение раковин.

8	<p>В группе «Ромашка» имеется следующий набор помещений: умывальная зона как отдельное помещение имеет 2 раковины для мытья рук, 2 унитаза без перегородок, нет раковины для мытья рук персонала. Данная зона является приспособленным помещением, не входит в состав помещений групповой ячейки и расположена у запасного выхода из здания на улицу.</p> <p>9 Отсутствует душевой поддон, нет условий для мытья ног воспитанников. Далее, при входе в данную группу имеется коридор, по правую сторону от входа расположены кабинет логопеда при группе, мультстудия, склад завхоза. Мультстудия является помещением общего пользования для воспитанников всего учреждения, в то время как воспитанники данной группы посещают умывальную и туалетную зоны, расположенные за пределами групповой ячейки, проходя через общий коридор. Согласно проектной документации, эксплуатация помещений групповой ячейки «Ромашка» проводится не по назначению, тем самым не соблюдаются условия групповой изоляции, что не соответствует требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС», заключить договор на приобретение раковин.
10	<p>На момент обследования овощной склад оборудован подтоварниками для хранения свежих овощей, температура хранения +16 град. (при требуемых +8 град. по условиям производителя), холодильник для хранения свежих фруктов, температура хранения +11 град. (при требуемых +6 град. по условиям производителя) на электронном табло, отсутствует контрольный термометр в холодильнике, что противоречит требованиям п. 3.1, 3.8, 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», требованиям <i>П.3.1.</i></p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»

11	<p>Планировка производственных помещений пищеблока, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала, складское помещение для сырья находится рядом с групповыми ячейками, кабинетами для дополнительного образования детей. Доставка продуктов производится через общий коридор для детей и персонала учреждения. Выявленные нарушения не соответствуют требованиям п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
12	<p>На пищеблоке установлено недостаточное количество производственных цехов, складских помещений, технологического и моечного оборудования, это нарушение технологических процессов приготовления блюд, что противоречит требованиям п. 2.5, 2.9, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»
13	<p>Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла (моечные ванны), газов, не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, что не соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	Направить письмо в МКУ «ДЭАЗиИС»

14	<p>Питание организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным на 20 дней, но фактическое меню не соответствует перспективное меню, нет таблицы замены по продуктам, что противоречит требованиям п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	
	<p>На момент обследования, в МБДОУ не организован производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) , в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания, что не соответствует требованиям п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».</p>	до 31.12.2022 года	Заместитель заведующего по АХР Ю.Н. Воронова	<p>Заключить договор на оказание услуг по разработке документации системы менеджмента безопасности пищевой продукции и ее сертификации (ХАССП)</p>